

N° bon de commande : BDC N°55-DS-004

 MAIRIE DE VAUCOULEURS
 Place Achille-François
 55140 VAUCOULEURS
 Service comptabilité

Résultats provisoires de l'échantillon n° 19M004935-001

Echantillon N° : 19M004935-001
 Code échantillon client : SALLE DE PAUSE MAISON DE LA SOLIDARITE 5 RUE DE PI
 Client facturé : MAIRIE DE VAUCOULEURS
 Nature : Distributions
 Type d'analyse : 55_D1 (S1)
 UGE : VAUCOULEURS
 Commune : VAUCOULEURS
 Nom du point de prélèvement : RESEAU VAUCOULEURS - SEPTFOND (UDI)
 SEPTFOND
 Lieu de prélèvement : SALLE DE PAUSE MAISON DE LA SOLIDARITE 5 RUE DE
 PINTHEVILLE

Date de prélèvement : 25/01/2019 10:18
 Prélèvement effectué par : Puissant Isabelle (Eurofins
 Hydrologie Est (Maxéville)) - MH2H - LIP
 N° point prél. ARS : 1037

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Contexte environnemental				
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Température de l'eau sur site	9.5 °C			<= 25 °C
Température de l'air sur site	21.4 °C			
Résiduel de traitement de désinfection				
Chlore libre	0.18 mg Cl ₂ /l			
Chlore total	0.26 mg Cl ₂ /l			
Chlore combiné	0.08 mg Cl ₂ /l			
Paramètres physicochimiques généraux				
Conductivité à 25°C	510 µS/cm			=> 200 , <= 1100 µS/cm
pH	7.2 Unités pH			> 6.5 , < 9
Caractéristiques organoleptiques				
Aspect	Normal Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Turbidité	0.4 NFU			<= 2 FNU
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	< 1 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C	160 ufc/ml			
Bactéries coliformes	< 1 ufc/100 ml			<1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		<1 ufc/100 ml	
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium	<0.05 mg NH ₄ /l			<= 0.1 mg NH ₄ /l

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux –
 portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
 Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Paramètre(s) analysé(s) conforme(s) aux exigences de qualité des eaux de consommation.

MAXEVILLE, le 28/01/2019

Géraldine Jacques

Coordinateur de projets clients

